RAPPORTO DI PROVA

OR/24008/26.05 R1

Laboratorio Cerificato ISO 9001
Certificato n. 3788
emesso da ISTITUTO GIORDANO S.p.A.

Data di Emissione
12/10/2026

Committente: **RINAC S.r.l. - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)**

Identificazione Campione: **TERRA VAGLIATA - LOTTO 6/2025**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 07/07/2026 | Prelevato da Tecnico E-LAB Sardegna

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG - UNI EN ISO 17892-12:2022

LIMITE LIQUIDO

Numero di colpi	17	22	34
Peso umido + tara	49,850	48,940	48,310
Peso secco (g)	24,070	23,770	23,650
Tara (g)	18,070	17,750	17,810
Contenuto d'acqua	32,03	31,22	28,96
Numero di colpi	**25**	**LL =**	**30,62**



LIMITE PLASTICO

Peso umido + tara (	7,390	8,390	7,670
Tara (g)	6,460	7,650	6,630
		LP =	**21,01**

Peso secco (g)	0,770	0,610	0,860
Contenuto d'acqua	20,78	21,31	20,93
IP = LL - LP		**IP =**	**9,61**

CLASSIFICAZIONE UNI 11531-1:2024

Frazione passante al setaccio da 2 mm	**61,2**
Frazione passante al setaccio da 0,5	**32,7**
Frazione passante al setaccio da 0,063	**12,7**

CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE	**A2-4**

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest
E-LAB S 118 - Bilancia Digitale Matest
E-LAB 489 - Kit determinazione limite liquido Matest
E-LAB 491 - Cucchiaio di Casagrande Matest

Data di Ricezione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
07/07/2026	*12/10/2026*	Geom. Michelangelo Piccioni	E-LAB SARDEGNA S.r.l. via Cagliari 234 CAP 09170 Oristano

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.